

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 88
по делу об административном правонарушении

Московская область, г.о. Химки,
Новокуркинское шоссе, вл. 34

«13» декабря 2022

Я, заместитель главного государственного инспектора Московской области по пожарному надзору - заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Московской области, полковник внутренней службы Ковтунов Андрей Михайлович

РАССМОТРЕВ: протокол от 28.11.2022 № 105 об административном правонарушении по части 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее по тексту КоАП РФ), составленный государственным инспектором Сергиево-Посадского городского округа Московской области по пожарному надзору, инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Сергиево-Посадскому городскому округу Главного управления МЧС России по Московской области Мартяновой О.А. и материалы административного дела в отношении юридического лица:

- | | |
|---|--|
| 1. Наименование юридического лица: | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 62» |
| 2. Юридический адрес: | 141371, обл. Московская, г. Сергиев Посад, г. Хотьково, ул. Калинина, д 2 |
| 4. ИНН / ОГРН: | (ИНН: 5042069388, ОГРН: 1035008364533) |
| 5. Фамилия, имя, отчество законного представителя (иного представителя) юридического лица: | Булина Елена Алексеевна |
| 6. Документ, подтверждающий право полномочия законного представителя (иного представителя) юридического лица: | Выписка из ЕГРЮЛ от 28.11.2022
Приказ от 01.19.2022 № 192к |
| 7. Документ, удостоверяющий личность законного представителя (иного представителя) юридического лица: | 4611 131776 ТП в гор. Хотьково ОУФМС по Московской обл. в Сергиево-Посадском р-не, выдан 14.08.2010, 500-152 |
| 8. Привлекалось ли ранее юридическое лицо к административной ответственности: | нет |

Иные сведения необходимые для разрешения дела
владеет ли, языком, на котором ведется производство по делу да
(да, нет)

сведения о необходимости предоставления переводчика _____
(какого языка)

иные участники производства по делу об административном правонарушении:

УСТАНОВИЛ

«28» ноября 2022 г. в «16» часов «00» минут при проводимой в период с «16» ноября 2022 г. по «28» ноября 2022 года плановой выездной проверки Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 62» (ИНН: 5042069388); юр.адрес: 141371, обл. Московская, г. Сергиев Посад, г. Хотьково, ул. Калинина, д 2 функциональное назначение объекта – Ф 1.1,) выявлено, что в здании, на территории и в помещениях объекта защиты по адресу: 141371, обл. Московская, г. Сергиев Посад, г. Хотьково, ул. Калинина, д 1, юридическое лицо Муниципальное бюджетное

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 62» нарушил(о) требования пожарной безопасности, **юридическое лицо** — Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 62»,

(указывается дата, время, адрес, место совершения правонарушения; законодательные и (или) нормативные акты, требования которых были нарушены)

(наименование юридического лица)

нарушило: Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» а именно:

1. Не предоставлена техническая документация на установки и системы противопожарной защиты объекта. (п.54 Правила противопожарного режима) На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.

2. В месте установки приемно-контрольных приборов не размещена информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации.

Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт АУПС и СОУЭ осуществляется силами ООО «Пожарно-технический центр» лицензия МЧС от 06.10.2009 50-06-2009-001030 (Л014-00101-50/00085749) на основании контракта (договора) от 03.12.2022 № 7-0 (п. 10, Правила противопожарного режима); В местах установки приемно-контрольных приборов пожарных должна размещаться информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации. Для безадресных систем пожарной сигнализации указывается группа контролируемых помещений.

3. Не установлен ИПР у эвакуационного выхода, ведущего из помещения кухни на улицу.

Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт АУПС и СОУЭ осуществляется силами ООО «Пожарно-технический центр» лицензия МЧС от 06.10.2009 50-06-2009-001030 (Л014-00101-50/00085749) на основании контракта (договора) от 03.12.2021 № 7-0 п.п.6.6.27 СП 484.131500.2020 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования" ИПР следует устанавливать на путях эвакуации, у выходов из зданий, в вестибюлях, холлах ст.83 п.9 ФЗ-123

4. При проверке систем противопожарной защиты и отключении электропитания 220 В, прибор приемно-контрольный системы противопожарной защиты отключился. Источник бесперебойного системы противопожарной защиты находится в неисправном состоянии.

Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт АУПС и СОУЭ осуществляется силами ООО «Пожарно-технический центр» лицензия МЧС от 06.10.2009 50-06-2009-001030 (Л014-00101-50/00085749) на основании контракта (договора) от 03.12.2021 № 7-0 (ст.82,ч.11,ст.84,ст.91, ст.103, ФЗ-123);

5. Кладовая группы №7 не оборудована автоматической установкой пожарной сигнализации.

Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт АУПС и СОУЭ осуществляется силами ООО «Пожарно-технический центр» лицензия МЧС от 06.10.2009 50-06-2009-001030 (Л014-00101-50/00085749) на основании контракта (договора) от 03.12.2021 № 7-0 п.4.4 СП 486.1311500.2020; ФЗ-123, ст. 4 ст. 6 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт АУПС и СОУЭ осуществляется силами ООО «Пожарно-технический центр» лицензия МЧС от 06.10.2009 50-06-2009-001030 (Л014-00101-50/00085749) на основании контракта (договора) от 03.12.2021 № 7-0 п.4.4 СП 486.1311500.2020; ФЗ-123, ст. 4 ст. 6 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

7. Раздевалка кухни не оборудована автоматической установкой пожарной сигнализации.

Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт АУПС и СОУЭ осуществляется силами ООО «Пожарно-технический центр» лицензия МЧС от 06.10.2009 50-06-2009-001030 (Л014-00101-50/00085749) на основании контракта (договора) от 03.12.2021

№ 7-0 п.4.4 СП 486.1311500.2020; ФЗ-123, ст. 4 ст. 6 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

8.В группе №10 речевой оповещатель СОУЭ установлен на высоте менее 150 мм от потолка до верхней части оповещателя.

Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт АУПС и СОУЭ осуществляется силами ООО «Пожарно-технический центр» лицензия МЧС от 06.10.2009 50-06-2009-001030 (Л014-00101-50/00085749) на основании контракта (договора) от 03.12.2021 № 7-0 (п.4.4. СП 3.13130.2009) настенные звуковые и речевые оповещатели должны располагаться таким образом, чтобы их верхняя часть была на расстоянии не менее 2,3 м от уровня пола, но расстояние от потолка до верхней части оповещателя должно быть не менее 150 мм.

9.В коридоре группы № 7 не соблюдаются требования пожарной безопасности по размещению пожарных извещателей от стен, а именно менее 0,5 м.

Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт АУПС и СОУЭ осуществляется силами ООО «Пожарно-технический центр» лицензия МЧС от 06.10.2009 50-06-2009-001030 (Л014-00101-50/00085749) на основании контракта (договора) от 03.12.2021 № 7-0 (п.6.6.36, СП 484.1311500.2020; п.13.3.6, СП 5.13130.2009 п.54 Правила противопожарного режима Российской Федерации; ст.4, ст.6, ФЗ-123);

10.В группе № 9 не соблюдаются не соблюдаются требования пожарной безопасности по размещению пожарных извещателей от стен, а именно менее 0,5 м.

Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт АУПС и СОУЭ осуществляется силами ООО «Пожарно-технический центр» лицензия МЧС от 06.10.2009 50-06-2009-001030 (Л014-00101-50/00085749) на основании контракта (договора) от 03.12.2021 № 7-0 (п.6.6.36, СП 484.1311500.2020; п.13.3.6, СП 5.13130.2009 п.54 Правила противопожарного режима Российской Федерации; ст.4, ст.6, ФЗ-123);

11.В коридоре группы № 11 не соблюдаются не соблюдаются требования пожарной безопасности по размещению пожарных извещателей от стен, а именно менее 0,5 м.

Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт АУПС и СОУЭ осуществляется силами ООО «Пожарно-технический центр» лицензия МЧС от 06.10.2009 50-06-2009-001030 (Л014-00101-50/00085749) на основании контракта (договора) от 03.12.2022 № 7-0 (п.6.6.36, СП 484.1311500.2020; п.13.3.6, СП 5.13130.2009 п.54 Правила противопожарного режима Российской Федерации; ст.4, ст.6, ФЗ-123);

12.В музыкальном кабинете не соблюдаются не соблюдаются требования пожарной безопасности по размещению пожарных извещателей от стен, а именно менее 0,5 м.

Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт АУПС и СОУЭ осуществляется силами ООО «Пожарно-технический центр» лицензия МЧС от 06.10.2009 50-06-2009-001030 (Л014-00101-50/00085749) на основании контракта (договора) от 03.12.2021 № 7-0 (п.6.6.36, СП 484.1311500.2020; п.13.3.6, СП 5.13130.2009 п.54 Правила противопожарного режима Российской Федерации; ст.4, ст.6, ФЗ-123);

13.В кабинете завхоза не соблюдаются не соблюдаются требования пожарной безопасности по размещению пожарных извещателей от стен, а именно менее 0,5 м.

Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт АУПС и СОУЭ осуществляется силами ООО «Пожарно-технический центр» лицензия МЧС от 06.10.2009 50-06-2009-001030 (Л014-00101-50/00085749) на основании контракта (договора) от 03.12.2021 № 7-0 (п.6.6.36, СП 484.1311500.2020; п.13.3.6, СП 5.13130.2009 п.54 Правила противопожарного режима Российской Федерации; ст.4, ст.6, ФЗ-123);

14.Ширина эвакуационных выходов из здания детского сада менее 1.2 м(фактическая 0,9 м)(п. 4.2.19) СП 1.13130.2020;ст 53 ФЗ-123 Минимальная ширина эвакуационных выходов из помещений и зданий, при числе

эвакуирующихся через указанные выходы более 50 человек, должна быть не менее 1,2 м.

15.Ширина эвакуационных выходов из музыкального зала менее 1.2 м(фактическая 0,8м)(п. 4.2.19) СП 1.13130.2020;ст 53 ФЗ-123 Минимальная ширина эвакуационных выходов из помещений и зданий, при числе

эвакуирующихся через указанные выходы более 50 человек, должна быть не менее 1,2 м.

16. Демонтированы двери из музыкального зала, предусмотренные проектной документацией, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации (п. 16 «д» Правила противопожарного режима) На объектах защиты запрещается: Снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, тамбуров, тамбур-шлюзов и лестничных клеток, а также другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации

17. Отсутствуют приспособления для самозакрывания на дверях лестничных клеток. (п.14, 24, Правила противопожарного режима);

Руководитель организации обеспечивает наличие на противопожарных дверях и воротах и исправное состояние приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания.

18. Ширина проезда для пожарной техники предусмотрена менее 3,5 м (фактическая ширина 2,3) (п. 8.6 СП.4 13130.2013, ст.90 ФЗ-123) «Системы противопожарной защиты ограничение распространения пожара на объектах защиты» Ширина проездов для пожарной техники в зависимости от высоты зданий или сооружений должна составлять не менее:

- 3,5 метров - при высоте зданий или сооружения до 13,0 метров включительно;
- 4,2 метра - при высоте здания от 13,0 метров до 46,0 метров включительно;
- 6,0 метров - при высоте здания более 46 метров.

19. Высота эвакуационных выходов из лестничных клеток ведущих на улицу в свету менее 1,9 м. (1,8 м) (п. 4.2.18, СП 1.13130.2020; ст.4, ст.6 ФЗ-123); Высота эвакуационных выходов в свету должна быть, как правило, не менее 1,9 м. На реконструируемых объектах (в случае, если проводимые работы не затрагивают указанные выходы), а также на объектах, являющихся памятниками архитектуры, допускается сохранение их геометрических параметров с размерами менее требуемых, но не менее 1,5 м. При этом должно быть проведено соответствующее обоснование, учитывающее существующее значение высоты выхода - расчетное, экспериментальное или иное.

20. Подъезд для пожарных автомобилей к зданию класса Ф1.1 не обеспечен со всех сторон с учетом требований раздела 8 СП 4.13130.2013. (п.8.1; 8.9 раздел 8; СП 4.13130.2013; ст.4, ст.6, ст.90 ФЗ-123); Подъезд пожарных автомобилей к жилым и общественным зданиям, сооружениям должен быть обеспечен по всей длине:

а) с двух продольных сторон - к зданиям и сооружениям класса функциональной пожарной опасности Ф1.3 высотой 28 и более метров, классов функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф2.1, Ф2.2, Ф3, Ф4.2, Ф4.3, Ф4.4 высотой 18 и более метров; На территории, расположенной между подъездом для пожарных автомобилей и зданием или сооружением не допускается размещать ограждения (за исключением ограждений для палисадников), воздушные линии электропередачи, осуществлять рядовую посадку деревьев и устанавливать иные конструкции, способные создать препятствия для работы пожарных автолестниц и автоподъемников.

Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.

в) со всех сторон - к зданиям и сооружениям классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф4.1. Под подъездом для пожарных автомобилей подразумевается участок территории или сооружения, по которому возможно как указанное передвижение пожарных автомобилей, так и стоянка с возможностью приведения в рабочее состояние всех механизмов и выполнения действий по тушению пожара и проведению спасательных работ. Планировочные решения проездов, подъездов принимаются исходя из габаритных размеров мобильных средств пожаротушения, а также высоты объекта защиты для обеспечения возможности разворачивания и требуемого вылета стрелы пожарной автолестницы и пожарного автоподъемника.

21. Конструкция наружных лестниц не огрунтованы и не окрашены в соответствии с требованиями ГОСТ 9.032. Протокол проведения профилактических испытаний от 16.10.2018

- № 1 (п. 5.5, ГОСТ Р 53254-2009; п.17 Правила противопожарного режима);
- 22.В наружных лестницах допускается число подъёмов в пределах одного марша более 18 (по факту 21-22 подъёма) (п.4.4.4 СП 1.13130.2020 п.17 Правила противопожарного режима)
- 23.Наружные лестницы 3-го типа расположены менее 1м от окон (п.4.4.7 СП 1.13130.2020, п.17 Правила противопожарного режима))
- 24.На здании пристройки с уклоном кровли более 12 процентов, высотой до карниза более 7 метров не предусмотрено ограждение на кровле в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53254. (п.7.16, СП 4.13130.2013; ст.4, ст.6, ст. 90 ФЗ-123);
- 25.В разработанной для объекта защиты декларации пожарной безопасности указаны недостоверные сведения, а именно: наименование объекта защиты. (ст.64 ФЗ-123; Приказ от 16.03.202 № 171)
- 26.Допускается размещение на путях эвакуации и эвакуационных выходах (коридоре пищеблока) различных предметов, препятствующие безопасной эвакуации, как например мешки с картофелем и др. (п. 27 (б) Правила противопожарного режима Российской Федерации);
- 27.Допускается размещение огнетушителей на высоте более 1,5 м от уровня пола (п.4.2.7 СП 9.13130.2009пю 409 Правила противопожарного режима)
- 28.Не проведена ежегодная проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций чердачного помещения. Акт (протокол) проверки не предоставлен. (п. 13, Правила противопожарного режима);
- 29.Отсутствуют противопожарные люки 2-го типа, ведущие из лестничной клетки на чердак.(п.7.7 СП 4.13130.2013 ст.37 ФЗ-123)

Согласно ст. 38 Федерального закона от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»: *«Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут:*

- собственники имущества;*
- руководители федеральных органов исполнительной власти;*
- руководители органов местного самоуправления;*
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;*
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;*
- должностные лица в пределах их компетенции.*

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Лица, указанные в части первой настоящей статьи, иные граждане за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством».

Указанные обстоятельства являются нарушением требований ст. 37 Федерального закона № 69-ФЗ от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасности», согласно которой руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны, разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности.

При подготовке к рассмотрению административного дела законный представитель Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 62», был уведомлен о времени и месте рассмотрения протокола об административном правонарушении № 105 от «28» ноября 2022 г., составленного государственным инспектором Сергиево-Посадского городского округа по пожарному надзору – инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Сергиево-Посадскому г.о. УНД и ПР ГУ МЧС России по Московской области старшим лейтенантом внутренней службы Мартяновой О.А.12.12.2022 года определение о

назначении времени и места рассмотрения дела об административном правонарушении вручено нарочно Заведующему Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 62»

О месте и времени рассмотрения административного дела Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 62» уведомлено надлежащим образом. Заявлений и ходатайств об отложении сроков рассмотрения дела, а также о переносе не поступало.

На рассмотрение административного дела 13 декабря 2022 года в 10 часов 20 минут в УНД и ПР ГУ МЧС России по Московской области по адресу: Московская область, г. Химки, Новокуркинское шоссе, вл. 34, 2 этаж, каб. 217 Заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 62» Булина Елена Алексеевна явилась лично.

(указываются номера статей и законодательный акт, в соответствии с которым выносится постановление)

А также принимая во внимание: ст. 4.1 п. 2.2

(указываются смягчающие и отягчающие ответственность обстоятельства)

ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 62 (ИНН: 5042069388, ОГРН: 1035008364533).

(наименование юридического лица)

виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена **частью 1 статьи 20.4** Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и привлечь к административной ответственности в виде **административного штрафа в размере**

150 000 рублей /сто тысяч рублей

(вид административного наказания)

2. Объявить, что юридическое лицо и иные заинтересованные лица (ст.ст. 25.1, 25.4, 25.5 КоАП РФ) имеют право обжаловать настоящее постановление в течение 10-ти суток со дня вручения или получения его копии у главного государственного инспектора Московской области по пожарному надзору полковника внутренней службы Медведева Александра Александровича по адресу: Московская область, г. Химки, Новокуркинское шоссе, вл. 34 или в Сергиево-Посадском городском суде Московской области по адресу: 141300, Московская обл., г. Сергиев Посад, пр-т Красной Армии, д. 205Б.

(указать: должность вышестоящего лица и адрес его нахождения; вышестоящий орган и адрес нахождения; соответствующий суд и адрес его нахождения)


По истечении указанного срока не обжалованное и неопротестованное (глава 30 КоАП РФ) настоящее постановление вступает в законную силу и обращается к исполнению в установленном порядке (главы 31 - 32 КоАП РФ).

3. Разъяснить, что административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее **шестидесяти дней** со дня вступления постановления о назначении административного наказания в виде штрафа в законную силу. При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, и информации об уплате административного штрафа в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах, по истечении указанного срока, должностное лицо, вынесшее постановление, направляет постановление по делу об административном правонарушении судебному приставу-исполнителю для исполнения в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Кроме того, должностное лицо, рассмотревшее дело об административном правонарушении, составляет протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ, в отношении лица, не уплатившего административный штраф.

4. Разъяснить, что в соответствии с ч. 1.3-3 ст. 32.2 КоАП РФ при уплате административного штрафа за административное правонарушение, выявленное в ходе осуществления государственного контроля (надзора), лицом, привлеченным к административной ответственности за совершение данного административного правонарушения, либо иным физическим или юридическим лицом **не позднее 20-ти дней** со дня вынесения постановления о наложении административного штрафа административный штраф может быть уплачен в размере половины суммы наложенного административного штрафа, а именно в размере

75 000 рублей /семьдесят пять тысяч рублей рублей.

В случае, если копия постановления о назначении административного штрафа, направленная лицу, привлеченному к административной ответственности, по почте заказным почтовым отправлением, поступила в его адрес после истечения двадцати дней со дня вынесения такого постановления, указанный срок подлежит восстановлению судьей, органом, должностным лицом, вынесшими такое постановление, по ходатайству лица, привлеченного к административной ответственности. Определение об отклонении указанного ходатайства может быть обжаловано в соответствии с правилами, установленными главой 30 настоящего Кодекса. В случае, если исполнение постановления о назначении административного штрафа было отсрочено либо рассрочено судьей, органом, должностным лицом, вынесшими такое постановление, административный штраф уплачивается в полном размере.



(подпись лица вынесшего постановление)

А.М. Ковтунов

Копию постановления получил(ла)

«13» декабря 2022 года
(дата)

 15.12.2022
(подпись законного представителя юридического лица)

Постановление вступает в законную силу «23» декабря 2022 года

ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛУЧАТЕЛЕ ШТРАФА

Квитанция



ПАО СБЕРБАНК

Форма №ПД-4

УФК по МО (ГУ МЧС России по МО, л/с 04481784030)

(наименование получателя платежа)

ИНН 5036062440 КПП 504701001 Казначейский счет (р/с) 03100643000000014800

(инн получателя платежа)

(номер счёта получателя

платежа)

БИК 004525987 (ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО/УФК ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
г. Москва)

Единый казначейский счет (к/с) 40102810845370000004

(наименование банка получателя платежа)

Назначение: Адм.штраф гл.20 КоАП РФ; КБК: 17711601201010004140 ;

ОКТМО 46728000

(назначение платежа)

Сумма: 75000 руб. 00 коп.

Копия постановления направлена _____

(дата, № почтового отделения и № заказного письма)

Отметка об исполнении постановления.

Постановление № _____ от «___» _____ 20 __ г.

Исполнено «___» _____ 20 __ г. _____

(номер финансового документа)

Постановление направлено для принудительного исполнения «___» _____ 20 __ г.

исх. № _____